

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а, тел. 791-29-64, E-mail: gpn_chel@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)



Предписание № 547/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В.Яковлева»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

На основании: распоряжения № 547 от 19 мая 2021 г. выданного начальником ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области А.В. Окорочковым

(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

Дата и время проведения проверки:

«09» июня 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа – обследование объекта защиты;

«10» июня 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час – рассмотрение документов и иной информации;

«16» июня 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час – опрос и получение объяснений;

«25» июня 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час – работа с документами.

Общая продолжительность проверки: 4 дня/ 6 часа.

Государственный инспектор г.Челябинска по пожарному надзору Поповичева Ольга Сергеевна:

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

в отношении: Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В.Яковлева» расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Гагарина, 56

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Уполномоченное лицо на проведения проверки, преподаватель Гончаров Антон Сергеевич (указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препятия	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На 1 этаже учебного корпуса 1 главный холл, холл (помещение 14 по техническому паспорту) двери эвакуационного выхода закрыты на ключ.	п.26 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.;	01.06.2022	

2	в учебном корпусе 1 двери лестничных клеток (3 этаж, помещение 31 по техническому паспорту), в общежитии двери лестничных клеток 1,2,3 этажа, в учебном корпусе 2 двери (между помещением 3 и 12 по техническому паспорту), в учебном корпусе 2 двери лестничных клеток 1,2,3,4 этажей не обеспечены приспособлением для самозакрывания с уплотнением в притворах.	ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.4.6 СП1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утв. Приказом МЧС России №194 от 19.03.2020;	01.06.2022	
3	На 3 этаже учебного корпуса 1 в кинопроекторной, в общем коридоре на 2 этаже (снят корпус извещателя); в учебном корпусе 2 на 4 этаже (световой оповещатель «выход», ручной извещатель) система автоматической пожарной сигнализации находится в не рабочем состоянии.	п.54 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.;	01.06.2022	
4	В актовом зале (нахождение людей более 15 человек, но не более 300 человек) для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (пластиковые панели, баннер) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений профессионального и среднего профессионального образования Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	ст. 4, ст. 6, таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.06.2022	
5	В актовом зале над дверью эвакуационного выхода в лестничную клетку световой оповещатель «Выход»; в холле учебного корпуса 2 на 1 этаже (помещение №3 по техническому паспорту) ручной извещатель системы автоматической пожарной сигнализации в неисправном состоянии.	п. 54 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.	01.06.2022	
6	На 2 этаже в учебной аудитории (кабинет 6 - нахождение людей более 15 человек, но не более 300 человек), для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (обои на бумажной основе) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений профессионального и среднего профессионального образования Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	ст. 4, ст. 6, таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.06.2022	
7	В актовом зале (нахождение людей более 15 человек, но не более 300 человек), на 2 этаже в учебной аудитории (кабинет 6 - нахождение людей более 15 человек, но не более 300 человек) для покрытия пола применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (линолеум) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений профессионального и среднего профессионального образования Ф.4.1, (КМ2) не представлены.	ст. 4, ст. 6, таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.06.2022	

8	на 1 этаже в помещении для отдыха персонала отсутствует система автоматической пожарной сигнализации.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А, п. А4 СП 5.13130.2009; п.4.4. таблица 1,3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»	01.06.2022	
9	Дверь эвакуационного выхода (1.этаж, помещение 14 по техническому паспорту) открывается не по направлению выхода из здания. <i>скрыть дверь</i>	ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.22 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утв. Приказом МЧС России №194 от 19.03.2020;	01.06.2022	
10	В общежитии на 1 этаже в лестничной клетке (5 ступеней) не предусмотрены ограждения с поручнями.	ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.5 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утв. Приказом МЧС России №194 от 19.03.2020;	01.06.2022	
11	В учебном корпусе 2 на 1 этаже в общем коридоре (между помещением 8 и 3 по техническому паспорту) снята дверь, предусмотренная проектной документацией.	п. 16 п.п. д «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.	01.06.2022	
12	В учебном корпусе 2 на 4 этаже для отделки стен холла, общего коридора (обои на бумажной основе); в учебном корпусе 2 на 2 этаже для отделки стен холла (декоративный баннер) применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений профессионального и среднего	ст. 4, ст. 6, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.06.2022	

	профессионального образования Ф.4.1, (КМ1) не представлены.			
13	На 3 этаже в учебном корпусе не укомплектован пожарный кран внутреннего противопожарного водопровода № 12 (отсутствует пожарный рукав и пожарный ствол.)	п. 50 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.	01.06.2022	
14	В учебном корпусе 2 на путях эвакуации (общий коридор вблизи перехода в мастерские, общий коридор 2 этаж) для покрытия пола применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (линолеум) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений профессионального и среднего профессионального образования Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	ст. 4, ст. 6, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.06.2022	
15	В мастерской плиточников (преподавательская) отсутствует система пожарной сигнализации.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А, п. А4 СП 5.13130.2009; п.4.4. таблица 1,3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»	01.06.2022	
16	Частично в учебном корпусе, в общих коридорах мастерских, помещение подвала не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.	ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.12 СП1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утв. Приказом МЧС России №194 от 19.03.2020	01.06.2022	
17	В мастерских на 1 этаже дверь эвакуационного выхода закрыта на ключ.	п.26 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.;	01.06.2022	

18	в спортивном зале, тренажерном зале (нахождение людей более 15 человек, но не более 300 человек) для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (масляная краска) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений профессионального и среднего профессионального образования Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	ст. 4, ст. 6, таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.06.2022	
19	На путях эвакуации (эвакуационный выход непосредственно наружу на ул. Стахановцев) при высоте лестницы более 45 см (фактически 6 ступеней) не предусмотрены ограждения с поручнями.	ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.5 СП1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утв. Приказом МЧС России №194 от 19.03.2020;	01.06.2022	
20	Система оповещения в учебном корпусе 2 в неисправном состоянии (при сработке в помещении швейной мастерской, учебном корпусе 2 звуковое оповещение не слышно)	п. 54 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.	01.06.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание начальнику ОНДиПР по городу Челябинску или заместителю начальника ОНДиПР по городу Челябинску по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская, 24а. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в июне 2022 г. (месяц, год).

Государственный инспектор
города Челябинска по пожарному надзору О.С. Поповичева
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» 06 2021 г.

М.Л.П.*

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«__» 2021 г.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Челябинской области (351)239-99-99

